



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6150BT0610

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	
Vertreiber <i>distributor</i>	
Produktart <i>product category</i>	Absperrarmaturen für Trinkwasser: Geradsitzventil in Durchgangsform (6150)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Geradsitzventil in Durchgangsform
Modell <i>model</i>	1300
Prüfberichte <i>test reports</i>	Mechanikprüfung: 5361347-01 vom 04.12.2008 (LGW) KTW-Prüfung: 126A07 vom 11.07.2007 (TZW) KTW-Prüfung: 336A06 vom 07.11.2006 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: 338A07_01 vom 03.07.2007 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DIN EN 1213 (01.12.1999) DVGW W 570-1 (01.04.2007) BGA KTW (07.01.1977) DVGW W 270 (01.11.1999)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	04.12.2013 / 09-0032-WNE




27.02.2009 Gl A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and water supply



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

DAT-ZE-009/96-02

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
1300	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	Innengewinde 1 1/2"
1300	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40	Innengewinde 1 1/4"

DVGW