



# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-6330AT2166**Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Druckminderer für Kaltwasser (6330)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Druckminderer für Kaltwasser
<b>Modell</b> <i>model</i>	DRV
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Mechanikprüfung: DM 023-028/06 vom 08.05.2007 (TZW) KTW-Prüfung: vom 28.02.2006 (TZW) KTW-Prüfung: vom 05.11.2004 (TZW) KTW-Prüfung: vom 15.04.2003 (TZW) KTW-Prüfung: KA 270A/02 vom 27.08.2002 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: vom 21.09.2006 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: M 023A/06 vom 26.10.2005 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>basis of type examination</i>	DIN EN 1567 (01.01.2000) DVGW W 570-1 (01.04.2007) BGA KTW (07.01.1977) DVGW W 270 (01.11.1999)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	06.05.2011 / 07-0119-WNV

09.07.2007 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW Certification Body - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. for conformity assessment of products of gas and water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW Deutsche Vereinigung  
des Gas- und Wasserfaches e.V.  
Technisch-wissenschaftlicher  
VereinZertifizierungsstelle  
Josef-Wirmer-Straße 1-3  
53123 BonnTelefon: +49 228 91 88-807  
Telefax: +49 228 91 88-993

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
DRV	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 15	
DRV	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 20	
DRV	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 25	
DRV	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 32	
DRV	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 40	
DRV	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 50	

**Verwendungshinweise / Bemerkungen****hints of utilization / remarks**

Anschlussart: beiderseitig Verschraubung mit Gewindeanschluss R 1/2" ...2"

The logo for DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) is located in the bottom right corner. It features a stylized crown above the letters 'DVGW' in a bold, sans-serif font.